

3RW arkitekter
Postboks 1131 Sentrum
5809 BERGEN
Ved: Jannicke L. Berglund



Vår ref.: 21/00386-17

Deres ref.:

Bergen, 28.06.2022

Uttalelse til RTP. Bergen planID 70650000. 4601.154.408 Øvre Fyllingsvei 48. Avfallsløsning

Viser til deres renovasjonstekniske plan (RTP) for Øvre Fyllingsvei, Gnr. 154 Bnr. 408 m.fl. i Bergen kommune, innsendt 27.06.2022. Planen omfatter 10 boenheter.

I RTP er det foreslått beholder- og sekkeløsning:

- 10 stk. 140 l for restavfall
- 10 stk. 140 l for matavfall
- 10 stk. 140 l for papir/papp/drikkekartong
- Egen plastsekkeløsning for plastemballasje

Beholderne og plastsekkene skal være plassert i henhold til RTP.

Beholdere og plastsekker skal fraktes til hentested av beboerne på tømmedag.

For håndtering av glass- og metallemballasje skal nærmeste returpunkt benyttes.

Avfallsløsningen foreslått i RTP vil kunne betjenes av BIR, men er ikke i tråd med BIRs gjeldende avfallsplan vedtatt av Bergen kommune, eller strategi som skal stimulere til moderne avfallsløsninger i saker fra og med 10 boenheter.

BIR vil anbefale en fremtidsrettet og nedgravd avfallsløsning utformet iht. krav av renovasjonsteknisk veileder. Boområdet vil da fremstå med fremtidsrettet avfallsløsning som ivaretar et godt og «grønt» bomiljø, samt at beboerne opplever at miljøriktig atferd er enkelt og tilgjengelig.

Dersom Bergen kommune godtar foreslåtte avfallsløsning, gjelder følgende vilkår:



1. Tømmefrekvens:

- i. Restavfall – ikke oftere enn 1 gang i uken
- ii. Matavfall ikke oftere enn 2 ganger i måneden
- iii. Papir/papp/drikkekartong og plastemballasje – ikke oftere enn 1 gang i måneden.

2. For tømning av beholdere og plastsekker stilles følgende krav for renovasjonsbil (L):

- i. Tilkomstvei, utkjøringsvei, vendehammer og oppstillingsplass for renovasjonsbil skal tilfredsstillende både lastebil (L), jf. Statens vegvesens håndbok N100, og bruksklasse 10 (BK10) 32 tonn, jf. 'Forskrift om nærmere bestemmelser om tillatte vekter og dimensjoner for offentlig veg'
- ii. Det skal ikke være begrensende hindringer for renovasjonsbilen som mur, fortauskant, parkerte biler, brøytekanter, stolper, trær, vegetasjon, e.l..
- iii. Det skal etableres permanent "parkering forbudt"-skilt og skravering av oppstillingsplass for renovasjonsbil ved behov.
- iv. Fortau, gang- og sykkelvei kan som hovedregel ikke benyttes som oppstillingsplass.
- v. Renovasjonsbil skal ikke måtte rygge ut fra renovasjonsanlegg etter tømning. Den skal heller ikke være til hinder eller sperre trafikk ved tømning.

3. Ved bruk av private adkomstveier for innsamling av husholdningsavfall, krever BIR at utbygger avklarer bruken med veieier. Når dette er avklart, skal det inngås en skriftlig avtale mellom BIR og veieiere.

Ved spørsmål, ta gjerne kontakt med undertegnede eller med BIR Privat sitt kundesenter (Telefon: 815 33 030, Epost: bir@bir.no).

Med vennlig hilsen
BIR Privat AS

Anne-Lise Haraldseth
Rådgiver

Brevet er godkjent elektronisk og har derfor ingen underskrift.

Du kan nå lese de fleste brev fra BIR-konsernet i din digitale postkasse!



- Brev til deg selv
For å lese brev til deg selv må du opprette en digital postkasse. Det er enkelt og gratis på denne siden: <https://www.norge.no/nb/velg-digital-postkasse>
Har du ikke egen digital postkasse vil du motta brevet i Altinn.
- Brev til bedrift/organisasjon
Du kan lese brev til bedriften/organisasjonen i meldingsboksen i Altinn:
<https://www.altinn.no>
Under «Profil, roller og rettigheter» kan du se om kontaktinformasjonen er riktig, eventuelt legge til kontaktinformasjon. Her kan du også delegere rollen «Post/arkiv» dersom du ønsker at en annen person skal lese post på vegne av bedriften/organisasjonen.

Svar sendes inn via <https://svarut.ks.no/edialog/mottaker/984504942>.