



RAMBØLL NORGE AS AVD BERGEN
Folke Bernadottes vei 50
5147 FYLLINGSDALEN

Vår referanse: 2022/121836-13
Saksbehandler: Laura Tincescu Johnsen
Dato: 26. oktober 2022
Deres ref.: Alise Låte Romsloe

Uttalelse fra Bergen Vann til VA-rammeplan Planid 70780000 Gnr 13 bnr 808 Storetveitvegen 125 Storetveit ungdomsskole

Vi viser til revidert VA-rammeplan for Storetveit ungdomsskole, Planid 70780000, mottatt den 08.09.22.

Oppsummering av hovedprinsippene i planen:

Beskrivelse av tekniske løsninger fremgår av notat og plankart mottatt den 08.09.22, og supplerende dokumentasjon av 24.10.22.

Vannforsyning:

Området er planlagt tilknyttet offentlig vann (Ø 180 mm, PE) i Storetveitvegen. Det skal tilrettelegges for forbruksvann og slokkevann (hydranter).

Håndtering av spillvann:

Området er planlagt tilknyttet offentlig spillvann (Ø 150 mm, betong) i Storetveitvegen. Det er behov for etablering av pumpestasjon.

Overvannshåndtering:

Overvann skal håndteres ved etablering av permeable flater, grønne tak, infiltrasjonskummer/-sluker, regnbed, dreneringsledning. Flomveier er vist på vedlagt VA-rammeplankart.

Kommunal overtakelse:

Vannledning frem til slukkevannsuttak skal opparbeides etter plan- og bygningslovens § 18-1 2. ledd og VA-norm i Bergen kommune, og overtas av Bergen Vann.

Bergen Vann har følgende merknader til VA-rammeplanen:

1. Mengde overvann fra overløp som tilknyttes offentlig nett må avklares med Bergen Vann ved detaljprosjektering. Maks avrenning fra området etter etablering av nytt boligfelt/utbygging skal ikke overstige dagens avrenning.
2. Vi forutsetter at Etat for bygg og eiendom er kjent med ulempene som etablering av overvannsanlegg under eksisterende bygg kan forårsake, og har akseptert disse.

Med hilsen
Bergen Vann

Solveig Hovland - fagansvarlig
Laura T. Johnsen - saksbehandler

Dokumentet er godkjent elektronisk.

Kopi til: Etat for utbygging, Etat for bygg og eiendom, HENNING LARSEN ARCHITECTS -
Kristian Ramstad Johansen