



Seksjon for strategi, utvikling og utredning (SUU)
(Arbeidssted)
Postboks 7700
5020 BERGEN

Vår referanse: 2021/65561-4
Saksbehandler: Hilde Marie Mjøs Karlsen
Dato: 30. oktober 2021
Deres ref.:

Krohnengen skole, avdeling Eventyrskogen - Vedtak om helseverngodkjenning

Miljørettet helsevern godkjenner skoler etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. (forskriften). Alle skoler skal ha en godkjenning etter forskriftens § 6. Dette brevet beskriver vår vurdering av skolen og begrensninger i godkjenningen.

Miljørettet helsevern ved Helsevernenheten fatter følgende vedtak:

Krohnengen skole, avdeling Eventyrskogen godkjennes for en normalkapasitet på 112 elever. Dette betyr at skolen i utgangspunktet regnes som full ved dette antallet.

Fordelingen av elever skal være slik at arealnormen på 2 – 2,5 m² etterleves. Areal til lærer / andre ansatte kommer i tillegg. I alle undervisningsrom skal det ikke være flere personer enn at arealet per person er minimum 2 m².

Skolen må aktivt benytte utearealer utover skoleplassen rundt bygget slik at elevene sikres tilstrekkelig stort uteareal.

Saksopplysninger

Dokumentunderlag

Vi viser til vår tilsynsrapport og forhåndsvarsel om retting datert 22. februar 2019, vårt vedtak med pålegg om retting datert 4. april 2019, skoleeiers tilbakemelding om at avvik er rettet datert 17. desember 2020, øvrig korrespondanse (saksnummer 2019/02568) og vårt forhåndsvarsel om helseverngodkjenning datert 5. oktober 2021. Det har ikke kommet merknader til vårt forhåndsvarsel om vedtak innen fristen.

Bakgrunn

Siste tilsyn ble gjennomført 13. februar 2019. Til stede var rektor Per Songstad, byggforvalter Monique Meldahl, driftstekniker Kristian Nystad og områdeleder Margareth Stenberg, samt overingeniørene Haldis Haukås Lillefosse og Elisabeth Havnen fra Miljørettet helsevern.

Krohnengen skole, avdeling Eventyrskogen (Eventyrskogen skole) ligger i Heien 29 opp mot Fjellveien. Skolen har en klasse per trinn fra 1. til 4. trinn, og har et oppgitt undervisningsareal på 255 m².

Skolen ble helseverngodkjent for maksimalt 127 elever i vedtak datert 11. juli 2013. Dette er en for høy elevkapasitet ut fra undervisningsarealet, ettersom det ikke er gjort fratrukk for areal til lærer. Miljørettet helsevern var på tilsyn ved skolen 13. februar 2019. Det ble da gjort en ny vurdering av skolens elevkapasitet. Det ble opplyst at skolen selv vurderer at bygget har kapasitet til 28 elever per klasse/trinn, dette utgjør totalt 112 elever. Miljørettet helsevern var enig i denne vurderingen, og konkluderte med at skolen har en normalkapasitet for 112 elever. Dette på grunnlag av areal i trinn/klasse/rom med fratrukk for areal til lærer. Ettersom tilsynssaken nå er avsluttet, får skolen oppdatert sin helseverngodkjenning slik at skolens elevkapasitet gjenspeiler det reelle arealbehovet.

Informasjon om skolen

Adresse	Heien 29, gnr.168, bnr.681
Eier av skolen	Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett, Bergen kommune
Eier av bygg/eiendom	Sudmannske stiftelse
Leietaker av eiendommen:	Etat for bygg og eiendom, Bergen kommune
Type skole	Barneskole med elever fra 1. til 4. trinn.
Antall elever	Normalkapasitet 112 elever
Undervisningsareal (klasse/baserom med tilhørende grupperom)	Bygget går over to etasjer: 1. etasje: - Inngangsparti med garderobeplass til hver elev - Ett klasserom + «peisestue»/SFO-tilholdssted 2. etasje: - Tre klasserom og ett grupperom Netto undervisningsareal er oppgitt til 255 m ² .
Spesialisert undervisningsareal	Det er ikke gymsal på Eventyrskogen skole, elevene har derfor kroppsøving på Krohnengen skole.
Toalett	Det er 6 toaletter tilgjengelig for elevene. Ingen av toalettene er universelt utformet, men ett av toalettene i første etasje har tilstrekkelig størrelse til å kunne bli innredet

	som dette.
Uteområde	Utearealet er oppgitt til 2000 m ² . Dette er mindre en anbefalt norm for skolers uteområde. Anbefalingene i Helsedirektoratets rapport IS-1130/2003 er et uteareal på minimum 5000 m ² for inntil 100 elever, og minimum 10 000 m ² dersom det er mellom 100 og 300 elever. Utearealene består av et flatt område med asfalt og lekeapparater, med naturtomt/skog på baksiden av skolen. Gjennom tomten går et sikret bekkefar.
Ventilasjon	Balansert ventilasjonsanlegg og et romaggregat i første etasje.
Tilgjengelighet	Det er rampe inn i første etasje, samt på utsiden opp til andre etasje. Ikke tilkomst for bevegelseshemmede mellom etasjene.

Vurdering

Krohnengen skole, avdeling Eventyrskogen får en oppdatert helseverngodkjenning der normalkapasiteten er satt til 112 elever.

Bakgrunnen for oppdatert helseverngodkjenning er at skolens elevkapasitet skal gjenspeile arealbehovet. Skolen må sikre at fordelingen av elever er slik at arealnормen på 2 – 2,5 m² overholdes. Dersom skolen har få tilleggsarealer/grupperom bør elevene ha 2,5 m² hver. Det regnes 5 m² til lærer.

Skolen er i utgangspunktet full når det er 112 elever på skolen, avgrenset av størrelsen på undervisningsarealene og størrelsen på uteområdet. Det er viktig at skolen utnytter hele uteområdet, og bruker tilleggsareal i nærområdet som kan kompensere for lite uteareal.

Dersom det blir behov for å overskride dette antallet skal vi kontaktes for å gjøre en vurdering av de helsemessige konsekvensene. Skolen må søke om ny helseverngodkjenning ved endringer ved drift eller bygningsmasse.

Vi ber skolen formidle kopi av dette brevet til FAU.

Med hilsen
Helsevernenheten

Tore-André Gram-Knutsen - Enhetsleder Helsevernenheten
Hilde Marie Mjøs Karlsen - Overingeniør Miljørettet helsevern

Dokumentet er godkjent elektronisk.

Kopi til: Seksjon for strategi, utvikling og utredning (SUU) (Arbeidssted) - Merete Rosvold Bogen, Krohnengen skole (Arbeidssted), SUU Avdeling barnehage- og skoleutbygging (Arbeidssted) - Ylva-Helen Svanberg Helle

Informasjon og forvaltningsrettigheter

Regelverk som gjelder for saken

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.

Lov om folkehelsearbeid (Folkehelseloven)

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (Forvaltningsloven) §§ 11, 16, 18 og 19

Lov om rett til innsyn i dokument i offentlig verksemd (Offentleglova) §§ 1-3 og 13 - 15

Miljø og helse i skolen - Helsedirektoratets veileder IS-2073 til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.

Bergen kommunes delegeringsvedtak som gir leder for Miljørettet helsevern fullmakt til å fatte vedtak etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler.

Dere har rett til veiledning

Parter i saken kan kontakte oss dersom det er behov for veiledning i saken, informasjon om gjeldende lover, forskrifter og vanlig praksis, fremgangsmåte ved klage eller annen informasjon for å ivareta sine interesser. Parter i saken er de som blir berørt av vår beslutning, jmfør forvaltningsloven § 2 e. Vi har veiledningsplikt etter forvaltningsloven § 11.

Innsyn og partsinnsyn

Det er rett til innsyn i sakens dokumenter i henhold til forvaltningsloven §§ 18 og 19.

Informasjon om klagerett

Dere har rett til å klage på vedtaket i henhold til forvaltningsloven kapittel VI, Om klage og omgjøring. Klagen skal skrives til Fylkesmannen i Hordaland, men sendes til Etat for helsetjenester, Solheimsviken 9, 5058 Bergen. En eventuell klage skal angi hva det klages over og den eller de endringer som ønskes, som beskrevet i forvaltningsloven § 32. Klagen bør begrunnes. Fristen for å klage er 3 uker fra dette brevets mottaksdato.

Klager kan også forelegges Sivilombudsmannen.

Grønt telefonnummer: 800 800 39

Nettadresse: www.sivilombudsmannen.no

Vår kontaktinformasjon

Ikke send personlige eller sensitive opplysninger per epost.

Adresse: Etat for helsetjenester, Solheimsgaten 9, 5058 Bergen.

Epostadresse: mhv@bergen.kommune.no

Telefonnummer: 55 56 52 00.