



Seksjon for strategi, utvikling og utredning
(SUU) (Arbeidssted)
Postboks 7700
5020 BERGEN

Vår referanse: 2023/21972-11
Saksbehandler: Ragnhild Helene Revheim
Jarlsby
Dato: 15. august 2023
Deres ref.:

Godkjenning av tilleggslokale for Rothaugen skole i Strømgaten 1

Miljørettet helsevern fører tilsyn etter forskrift om helse og miljø i barnehager, skoler og skolefritidsordninger.

Rothaugen skole er en ungdomsskole med omtrent 629 elever. På grunn av plassmangel i hovedbygget har skoleeier renoveret et bygg i sentrum, Strømgaten 1. Dette skal brukes av 90 elever fra 9. og 10. trinn. Skoleeier har opplyst at ulike klasser skal være der 1 dag per uke. Formålet er å redusere personbelastningen på Rothaugen skoles hovedbygg.

Miljørettet helsevern utførte ferdigbefaring av lokalene 11. august 2023. Til stede var byggforvalter fra Azad TufEEK, prosjektleder Helge Kulid, prosjektleder Camilo Moreno, rådgiver Tore Johansen fra SUU, samt senioringeniør Ragnhild Jarlsby fra Miljørettet helsevern.

Miljørettet helsevern vurderer at lokalene og uteområdet tilfredsstillende kravene i forskrift om helse og miljø i barnehager, skoler og skolefritidsordninger. Se nærmere beskrivelse på neste side. Vi fatter derfor følgende vedtak:

Undervisningslokalene i Strømgaten 1 godkjennes som tilleggsarealer for Rothaugen skole.

Hjemmel for vedtaket er forskrift om helse og miljø i barnehager, skoler og skolefritidsordninger § 15 og folkehelseloven § 10.

Parter i saker kan klage på vedtaket. Reglene om klage står i forvaltningslova kapittel VI. En eventuell klage skal sendes til Miljørettet helsevern (Etat for helsetjenester, Solheimsgaten 9, 5058 Bergen, eller mhv@bergen.kommune.no). Fristen for å klage er 3 uker fra dere mottok dette brevet.

Dere må gjerne kontakte oss for veiledning i saken.

Dette brevet er offentlig. Det er rett til innsyn i sakens dokumenter i henhold til forvaltningsloven §§ 18 og 19.

Beskrivelse av tilleggslokalene

Det etablert 3 klasserom og 3 grupperom for elevene, totalt 270 kvm undervisningsareal. Dette er tilstrekkelig for 90 elever.

Det er installert balansert ventilasjon og nye panelovner som skal sørge for tilfredsstillende inn klima. Det er målt radon, og ingen av elevenes oppholdsrom har nivåer over tiltaksgrensen.

Det er montert støydempende vinduer som beskytter mot utendørs trafikkstøy. Det er installert støydempende himling og støydempende veggplater som bidrar til god akustikk. Alle rommene har store vinduer som gir godt innslipp av dagslys. Belysningen er skiftet og skal ivareta krav til belysning. Gulvbelegget er nytt og er enkelt å renholde.

Det er 6 toaletter for elevene, i tillegg til 1 handikaptaolett, noe som er god nok kapasitet for 90 elever. Det er installert håndvasker i korridor og i undervisningsrom som sørger for godt smittevern. Elevene har garderobeskap i korridorene, slik at de ikke trenger å ta med yttertøy inn i klasserommene. Bygget har heis, teleslynge og rullestolvennlige dørstokker, slik at bygget skal være tilrettelagt for elever med funksjonshemninger.

Uteområdet er oppgitt å være 1400 kvm. Det har fått støyskjerm, og det er lagt til rette for ulike aktiviteter. Skoleeier gjør tiltak for å hindre uønsket aktivitet av andre brukere i og utenom skoletid.

Skoleeier har i søknadsskjema mottatt 1. august 2023 bekreftet at skolen har internkontrollsystem som ivaretar forskriftens krav. Systemet vil gjennomgås ved kommende tilsyn med skolen, som er avtalt 18. oktober 2023.

Med hilsen
Helsevernenheten

Tore-André Gram-Knutsen - Enhetsleder
Ragnhild Jarlsby - Senioringeniør

Dokumentet er godkjent elektronisk.

Kopi til: Rothaugen skole, Rothaugen skole - Hanne Elisabeth Hovland, Seksjon for strategi, utvikling og utredning (SUU) (Arbeidssted) - Merete Rosvold Bogen, Etat for bygg og eiendom, EBE Prosjektavdeling (Arbeidssted) - Helge Kulid, EBE Byggteknisk avdeling (Arbeidssted) - Azad Anwar TufEEK, SUU Avdeling barnehage- og skoleutbygging (Arbeidssted) - Tore Johansen, SUU Avdeling barnehage- og skoleutbygging (Arbeidssted) - Ylva-Helen Svanberg Helle