



Åstveit skole  
Tertnesveien 33  
5113 TERTNES

Vår referanse: 2018/19654-1  
Saksbehandler: Liv Mari Brunstad Høydal  
Dato: 17. april 2018

## Underretning om vedtak – godkjenning av Åstveit skole

Miljørettet helsevern ved Helsevernenheten i Bergen kommune fører tilsyn med skoler og har godkjenningsmyndighet etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. Alle skoler skal ha en godkjenning etter forskriften. Åstveit skole har søkt om godkjenning etter forskriften 28.04.17.

Miljørettet helsevern fatter følgende vedtak:

**Med delegert myndighet og med hjemmel i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. § 6, gis Åstveit skole helseverngodkjenning for en normalbelastning på 450 elever.**

**Det totale antall elever kan ikke være større enn det toalett- og garderobekapasitet samt undervisningsareal og utendørs leke- og oppholdsareal tilsier. Det er rektors ansvar å påse at fordelingen av elever er slik at arealnormen på 2 – 2,5 m<sup>2</sup> per elev etterlevs.**

Brevet beskriver forholdene ved skolen og eventuelle begrensninger vi setter for skolens drift.



## Saksopplysninger

### Dokumentunderlag

Vi viser til søknad om helseverngodkjenning av Åstveit skole mottatt 28.04.17, befaringsrapport 15.11.17, vår tilsynsrapport sendt 08.12.17 samt svar på dette fra BBSI/skolen mottatt 18.01.18. Videre vises det til telefonsamtale med rektor 29.01.18 og e-post mottatt 02.02.18 der datoene for når avvikene ble lukket ble presisert. Forhåndsvarsel om vedtak om godkjenning etter forskrift om miljørettet helsevern for barnehager og skoler m.v. ble sendt 07.02.18. Det har ikke kommet merknader til vårt varsel om vedtak.

### Beskrivelse av søknaden

Søknaden gjelder godkjenning av Åstveit skole, som er en ungdomsskole i Åsane. Det søkes om godkjenning for inntil 450 elever. I tillegg til egne arealer benytter skolen Åstveithallen til kroppsøving. Vedlagt søknaden var interne rutiner, HMS- årsplan, byggetekniske tegninger samt radonmålinger fra 2013. Radonmålingene hadde ingen rom som oversteg tiltaksgrensen på 100 Bq/m<sup>3</sup>.

#### Beskrivelse av skolen:

Adresse: Tertnesveien 33, gårds- og bruksnummer: 209/184

Eier av virksomheten: Bergen kommune

Eier av bygg/eiendom: Bergen kommune

Leder av virksomheten: Eli Fjeldstad (rektor)

Skolen har følgende lokaler: Administrasjonsfløy (Bygg A), undervisningsfløy (Bygg B), aktivitetsfløy (Bygg C)

Netto undervisningsareal er oppgitt å være 2090 m<sup>2</sup>, mens utearealet til skolen er oppgitt å være om lag 10 000 m<sup>2</sup>.

Skolen er tilkoblet offentlig vann- og avløpssystem.

Skolen har balansert ventilasjonsanlegg.

Skolen er delvis universelt utformet. Dersom skolen får elever som har behov for tilrettelegging må skolen gjøre tilpasninger til deres behov.

Skolen har 18 toaletter som er tilgjengelig for elevene. Av disse er to HCWC.

Skolen har følgende lokaler: Administrasjonsfløy (Bygg A), undervisningsfløy (Bygg B), aktivitetsfløy (Bygg C)

### Skolens internkontrollsystem

Forskriftens krav: Skoler skal ha internkontrollsystem som sikrer at kravene i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler etterleves. Internkontrollsystemet skal være oversiktlig og kjent for personalet. Internkontrollsystemet skal revideres jevnlig.

Åstveit skoles internkontrollsystem etter forskriften ble gjennomgått 17.11.17.

Til stede under tilsynet var Eli Fjeldstad (rektor), Trym Myrseth (avdelingsleder), Anders Enæs (vedlikeholdstekniker), Geir Knudsen (BSBI) samt Liv Mari Høydal og Haldis Haukås Lillefosse fra Miljørettet helsevern.

Hele forskriften ble ikke gjennomgått ved tilsynet. Følgende tema ble spesielt vektlagt:

- Ansvar og internkontroll (§4)
- Krav om godkjenning (§ 6)
- Beliggenhet (§ 8)
- Rengjøring og vedlikehold (§ 13)
- Sikkerhet og helsemessig beredskap (§ 14)
- Sanitære forhold (§ 23)

Skolen har etablert og satt i drift internkontrollsystem som er tilpasset kravene i denne forskrift. Skolen kunne vise frem alle rutiner og dokumentasjon som ble etterspurt.

### **Alle avvik lukket**

Skolen har informert om at avvikene som ble påpekt i tilsynsrapport sendt 08.12.17 er lukket gjennom innføring av vakthold ved innkjøringen til skolen og montering av knaggrekker i korridorer til yttertøy.

### **Vurdering**

Åstveit skole fremsto som en veldrevet skole med et internkontrollsystem som ser ut til å tilfredsstille de krav som stilles til dokumentasjon og systematikk i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. Det er likevel viktig at skolen fortsetter arbeidet og reviderer sitt internkontrollsystem jevnlig slik at det til enhver tid er tilpasset skolens behov.

Skolen var godt vedlikeholdt og hadde gode uteområder med variert tilbud til elevene. De oppgitte undervisningsarealene vurderes som tilstrekkelige i forhold til det omsøkte antall elever.

Det er rektors ansvar å påse at fordelingen av elever er slik at arealnormen på 2 – 2,5 m<sup>2</sup> overholdes og at elevene har tilgang på garderobeplass og hovedundervisningsareal i rimelig avstand til sitt trinns garderobeareal og base. God praksis forutsetter minst ett toalett per 20 elever, og belastningen på garderobearealene må ikke være så stor at disse ikke fungerer etter hensikten.

Vi gjør oppmerksom på at utvidelse eller endring av skolens drift, normalt krever at det søkes om ny godkjenning etter forskriften.

Med hilsen  
Helsevernenheten

Viviann Sandvik - Avdelingsleder Miljørettet helsevern  
Liv Mari Høydal - Overingeniør Miljørettet helsevern

*Dokumentet er godkjent elektronisk.*

Kopi til: Seksjon for strategi og utredning (Arbeidssted)