



BERGEN KOMMUNE

ETAT FOR HELSETJENESTER

Solheimsgaten 9, 4 etasje, 5058 Bergen

Telefon 55 56 52 00

Telefaks 55 56 52 13

etatforhelsetjenester@bergen.kommune.no

www.bergen.kommune/etatforhelsetjenester

Bønes Skole
Bønesberget 1
5153 BØNES

ARKIV

Bksaksnr: 2016\1878
KOMTMHV: 2015\20269

1642

02.02.2016

**UNDERRETNING OM VEDTAK - GODKJENNING AV BØNES SKOLE ETTER
FORSKRIFT OM MILJØRETTET HELSEVERN I BARNEHAGER OG SKOLER
M.V. § 6**

Avdeling for Miljørettet helsevern ved Etat for helsetjenester fører tilsyn med skoler og har godkjenningsmyndighet etter forskrift om miljørettet helsevern i skoler og skoler m.v. Alle skoler skal ha en godkjenning etter forskriften.

Bønes skole har søkt om godkjenning etter forskriften

Bønes skole har vært i drift siden 1960-tallet, men har ikke tidligere vært godkjent etter forskriften. Etter omfattende rehabilitering/oppgradering og modernisering ble det søkt om godkjenning etter forskriften 15.12.14.

Avdeling for Miljørettet helsevern ved Etat for helsetjenester fatter følgende vedtak:

Med delegert myndighet og med hjemmel i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. § 6, gis Bønes skole helseverngodkjenning foren normalbelastning på 400 elever. Totalt antall elever kan ikke være større enn det toalett- og garderobekapasitet samt undervisningsareal tilsier. Det er rektors ansvar å påse at fordelingen av elever er slik at arealnormen på 2 – 2,5 m² etterleves.

SAKSOPPLYSNINGER

Dokumentunderlag

Vi viser til søknad om helsevern godkjenning av Bønes skole mottatt 15.12.14, befaringsrapport 01.10.15, samt epostkorrespondanse i forbindelse med vedlegg til søknaden, plantegninger og vedlikeholdsplan, vårt forhåndsvarsel om helsevern godkjenning av 18.01.16 og skolens tilbakemelding på vårt forhåndsvarsel mottatt 26.01.16. Det har ikke kommet merknader eller innsigelser til vårt forhåndsvarsel om vedtak innen den fastsatte fristen.

Til stede på siste befaringsrapport var rektor Kari L. Jørgensen, avdelingsleder Lars J. Fjellbirkeland, områdeleder Bente-Mari Natvig Hanssen, Ivar Alvær fra Etat for Utbygging, Torgny Gjesdal fra Etat for bygg og eiendom, Daniel Ødegård fra Byrådsavdeling for barnehage og skole, samt Eirin Vik og Haldis Haukås Lillefosse fra Miljørettet helsevern ved Etat for helsetjenester.

Beskrivelse av søknaden

Søknaden gjelder godkjenning av Bønes skole. Skolen har vært i drift siden 1960-tallet, og har nylig blitt rehabilitert/oppgradert og modernisert. Bønes skole er en barneskole dimensjonert for 400 elever fra 1. til 7. trinn. Skolen har i tillegg en ny flerbrukshall med arealer som blant annet benyttes til gymnastikk.

Beskrivelse av skolen

Adresse: Bønesberget 1, gårds- og bruksnummer: 20/212 og 390

Eier av virksomheten: Bergen kommune

Eier av bygg/eiendom: Bergen kommune

Leder av virksomheten: Kari L. Jørgensen

Netto undervisningsareal er om lag 1793 m² basert på tilsendte plantegninger. Arealer i flerbrukshallen kommer i tillegg. Skoletomtene (20/212 og 390) har et uteareal på om lag 16 300 m². Dette anslaget er basert på matrikkelinformasjon om tomtenes størrelse og størrelsen på det bebygde arealet. I tillegg har areal brukt til parkering og adkomst blitt trukket fra. Elevene benytter i tillegg en grusbane og naturtomt på den tilgrensende eiendommen 20/1725, noe som gir dem et tilleggsareal på om lag 7 800 m². Til sammen har elevene dermed tilgang på et uteareal på i overkant av 24 000 m².

Skolen er tilkoblet offentlig vann- og avløpssystem.

Skolen har balansert ventilasjonsanlegg og er delvis tilrettelagt for funksjonshemmede.

Dersom skolen får en eller flere elever med behov som det i dag ikke er tilrettelagt for må det tilrettelegges ytterligere for disse.

Skolen har 34 toaletter som er tilgjengelig for elevene. Av disse er 4 HCWC. I tillegg er det pissoarer på fellestoallet for gutter.

Skolen er satt sammen av flere bygg. Bygg A, B, C1 og C2 henger sammen, mens bygg D og flerbrukshallen er frittstående. Undervisningsarealene er tilgjengelige fra bakkeplan eller via rampe. Flerbrukshallen har heis. Byggene inneholder følgende fasiliteter for elevene:

Bygg A

Klasserom, toaletter.

Bygg B

Spesialrom (skolekjøkken/forming/bibliotek/datarom).

Bygg C1

Klasserom, grupperom, toaletter.

Bygg C2

Klasserom, grupperom, musikkrom, toaletter.

Bygg D

SFO, klasserom, grupperom, toaletter.

Flerbrukshall

Idrettshall med tilhørende fasiliteter, scene, kulturrom.

Skolens internkontrollsystem

Forskriftens krav: Skoler skal ha internkontrollsystem som sikrer at kravene i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler etterleves. Internkontrollsystemet skal være oversiktlig og kjent for personalet. Internkontrollsystemet skal revideres jevnlig.

Ved befaringen 01.10.15 ble det snakket generelt om skolens internkontrollsystem etter forskriften, men internkontrollsystemet ble ikke gjennomgått i sin helhet. Bønes skole har et eget årshjul for HMS-arbeid (inkludert kravene i forskriften) som beskriver når skolen gjennomgår de ulike delene av internkontrollsystemet som er knyttet til dette, samt tidspunkt for vernerunder og brannøvelser. Kopi av Årshjulet og kopi av rapport etter siste kontroll av lekeklassestyret ble mottatt ved befaringen 01.10.15. I etterkant av befaringen mottok vi generell beskrivelse av vedlikeholdsplanlegging for kommunale skolebygg og oversikt over planlagt vedlikehold for Bønes skole i 2016 fra Etat for bygg og eiendom.

Avdeling for miljørettet helsevern mottok kopi av følgende internkontrollplaner for Bønes skole som vedlegg til søknad om helseverngodkjenning:

- Handlingsplan mot mobbing
- Handlingsplan for forebygging av elevskader
- Plan for trafikksikring
- Informasjonshefte om brannvern og brannsikkerhet
- Beredskapsplan/kriseplan
- Renholdsplan
- Innreguleringsprotokoll for ventilasjonsanlegg
- Resultat av kontrollmåling av radon

VURDERING

Bønes skole ligger fint til med et romslig uteareal som er godt tilrettelagt for fysisk aktivitet. De fleste undervisningsarealene har blitt oppgradert, slik at alle nå har en tilfredsstillende standard. Sløydsalen var ikke oppgradert, og det er viktig at vedlikeholdsbehovet følges opp løpende. Overflater må være i slik stand at det kan føres et hygienisk tilfredsstillende renhold. På befaringsdagen hadde noen av arbeidsbordene så store skader i overflaten at de må byttes ut/repareres. Skolens tekstilformingsrom var svært innholdsrikt, og det var ikke plass til alle materialene i lagerskapene. Det er viktig at dette rommet følges ekstra godt opp når det gjelder orden og støvtørking. Eventuelt kan det vurderes om det er behov for alle materialene.


Skolen bruker ventilasjonsanlegget til å sikre tilfredsstillende radonkonsentrasjoner. Det er

derfor svært viktig at skolen har gode rutiner for kontroll av ventilasjonsanleggets funksjon, og at det er utarbeidet en plan som beskriver hva som skal skje med elevene/undervisningen dersom det oppstår driftsstans i ventilasjonsanlegget. Planen må også beskrive når foreldre og Etat for helsetjenester skal varsles, og den vil bli etterspurt ved neste tilsyn.

Skolen ser for øvrig ut til å ha et internkontrollsystem som tilfredsstiller kravene i forskriften. Det er likevel viktig at skolen fortsetter arbeidet og reviderer sitt internkontrollsystem jevnlig slik at det til enhver tid er tilpasset skolens behov.

Vi gjør oppmerksom på at utvidelse eller endring av skolens drift, normalt krever at det søkes om ny godkjenning etter forskriften.

Etat for helsetjenester


Sonja M. Skotheim
Leder, Helsevernenheten


Haldis Haukås Lillefosse
Overingeniør, Miljørettet helsevern

VEDLEGG:
INFORMASJON OG FORVALTNINGSRETTIGHETER

KOPI:
BYRÅDSAVDELING FOR BARNEHAGE, SKOLE OG IDRETT, POSTBOKS 7700, 5020
BERGEN
ETAT FOR UTBYGGING, POSTBOKS 7700, 5020 BERGEN

INFORMASJON OG FORVALTNINGSRETTIGHETER

Regelverk som gjelder for saken

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.

Lov om folkehelsearbeid (Folkehelseloven)

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (Forvaltningsloven) §§ 11, 16, 18 og 19

Lov om rett til innsyn i dokument i offentlig verksemd (Offentleglova) §§ 1-3 og 13 - 15

Miljø og helse i barnehagen - Helsedirektoratets veileder IS-2073 til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.

Bergen kommunes delegeringsvedtak som gir leder for Helsevernenheten fullmakt til å fatte vedtak etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler.

Dere har rett til veiledning

Parter i saken kan kontakte oss dersom det er behov for veiledning i saken, informasjon om gjeldende lover, forskrifter og vanlig praksis, fremgangsmåte ved klage eller annen informasjon for å ivareta sine interesser. Parter i saken er de som blir berørt av vår beslutning, jamfør forvaltningsloven § 2 e. Vi har veiledningsplikt etter forvaltningsloven § 11.

Innsyn og partsinnsyn

Det er rett til innsyn i sakens dokumenter i henhold til forvaltningsloven §§ 18 og 19.

Informasjon om klagerett

Dere har rett til å klage på vedtaket i henhold til forvaltningsloven kapittel VI, Om klage og omgjøring. Klagen skal skrives til Fylkesmannen i Hordaland, men sendes til Etat for helsetjenester, Solheimsviken 9, 5058 Bergen. En eventuell klage skal angi hva det klages over og den eller de endringer som ønskes, som beskrevet i forvaltningsloven § 32. Klagen bør begrunnes. Fristen for å klage er 3 uker fra dette brevets mottaksdato.

Klager kan også forelegges Sivilombudsmannen.

Grønt telefonnummer: 800 800 39

Nettadresse: www.sivilombudsmannen.no

Vår kontaktinformasjon

Ikke send personlige eller sensitive opplysninger per epost.

Adresse: Etat for helsetjenester, Solheimsgaten 9, 5058 Bergen.

Epostadresse: etatforhelsetjenester@bergen.kommune.no

Telefonnummer: 55 56 52 00.