

KROHNENGEN SKOLE
PROFESSOR DAHLS GATE 35

5035 BERGEN

830/03

NTB-03-700133

03.03.2003{PRIVATE }

VEDTAK OM GODKJENNING AV KROHNENGEN SKOLE ETTER FORSKRIFT OM MILJØRETTET HELSEVERN I BARNEHAGER OG SKOLER M.V.

Vi viser til søknad om godkjenning av Krohnengen skole mottatt 14.01.99, vårt svarbrev av 29.01.99 samt vårt varsel om vedtak om godkjenning av 10.02.03.

Befaring ble foretatt av inneklimagruppen den 27.04.98.

Omsøknad av Krohnengen skole ble mottatt fra Bergen Bygg og Eiendom 20.12.02, og det er her beskrevet en rekke tiltak som nå er utført på bakgrunn av tidligere merknader fra Miljørettet helsevern og inneklimagruppen.

{PRIVATE }Søknad

Skolens byggeår er 1880, men den er omfattende rehabilitert i 1994-95. Den ligger i bynært område med lite trafikk.

I følge opplysninger gitt av rektor ved skolen 29.01.03 er elevtallet per dags dato ca 350, og det er ikke forventet noen økning fra høsten 2003. Antall elever per klasse varierer fra 17 til 28. Det finnes 16 klasserom, i tillegg til et stort grupperom som i dag blir brukt av en nynorsk klasse på 10 elever. Skolen har 5 spesialrom. Arealet i hvert klasserom varierer en del, men i gjennomsnitt ligger det på 55 m².

Det er rektors ansvar å påse at antall elever i klassene er i samsvar med arealnormen på minst 2- 2,5 m² per elev.

Skolen er tilrettelagt for funksjonshemmede.

{TC \1 "Søknad"}

Virksomheten er tilkoblet off. vann og avløp.

Ved gjennomgang av skolen ble det påpekt en del mangler som nå er utbedret, jf. omsøking av skolen mottatt fra BBE 20.12.02.

INTERNKONTROLL

Skolen må kunne dokumentere at det arbeides systematisk for å sikre at skolens drift planlegges, utføres og vedlikeholdes i samsvar med kravene i *Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler*, jf § 4.

Ulykkesforebyggende arbeid

Det er utarbeidet en rutine for kartlegging/overvåking av forholdene i skolens inne- og utearealer. Handlingsplan for forebygging av elevskader ved Krohnengen skole er mottatt 12.01.00.

{PRIVATE }Inneklima{TC \1 " Inneklima"}

Skolen skal ha et tilfredsstillende inneklima der temperatur og ventilasjon er tilpasset årstidsvariasjonene, jf § 19.

Skolen har balansert ventilasjonsanlegg.

Inneklimamålinger er foretatt i klasserom 327, 114, 102. Disse målingene viser at inneklimaet her er tilfredsstillende, og CO₂ verdiene ligger for det meste av tiden under den veiledende normen på 1000 ppm.

Det har tidligere vært klaget på luftkvaliteten på skolekjøkkenet grunnet for dårlig avtrekk over komfyrer. Dette skal nå være utbedret ved at bedre avtrekk er installert.

Røyking er ikke tillatt i virksomhetens lokaler, jf § 18.

Handlingsplan for bedring av inneklima ved Krohnengen skole er mottatt 12.01.00.

Rengjøring og vedlikehold

Det må utarbeides retningslinjer slik at gode renholdsrutiner kan ivaretas, jf. § 13.

Renholdsplan for Krohnengen skole er mottatt 12.01.00.

Belysning

Belysningen i skolen skal tilfredsstille veiledning gitt av Selskap for lyskultur, jf § 20.

Saksfremstillingen og vedtaket er i samsvar med bydelsoverlegen i Bergenhus bydel sin tilrådning og begrunnelse.

Vedtak: Med hjemmel i Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. § 6 godkjennes Krohnengen skole. Antall elever i klasserommene må tilpasses arealnormen på minst 2 – 2,5 m² per elev.

Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i henhold til Forvaltningsloven kap. 6 og Lov om helsetjenesten i kommunene § 4a-12. En eventuell klage bør være begrunnet og sendes via Næringsmiddeltilsyn og Miljørettet helsevern, Bontelabo 8, 5003 Bergen. Fristen til å klage er satt til 3 uker fra dette brevets mottaksdato.

Miljørettet helsevern

Ingvar Tveit
Byveterinær

Henning Gøhtesen
Avdelingsingeniør

Kopi til:

BERGENHUS BYDELSADMINISTRASJON, NEUMANNS GATE 1, 5015 BERGEN
BERGEN BYGG OG EIENDOM KOMMUNALT FORETAK, ALLEHELGENS GATE 2, 5016 BERGEN

BYRÅDSAVDELING FOR BARNEHAGE, SKOLE OG IDRETT, NEUMANNS GATE 1, 5015 BERGEN