

AURDALSLIA SKOLE  
AURDALSLIA 30

5253 SANDSLI

02/3801

NTB-02-700904

01.10.2002{PRIVATE }

## **VEDTAK OM HELSEVERN GODKJENNING AV AURDALSLIA SKOLE ETTER FORSKRIFT OM MILJØRETTET HELSEVERN I BARNEHAGER OG SKOLER M.V.**

Vi viser til søknad om helseverngodkjenning av Aurdalslia skole mottatt 14.01.99, inneklimatemåling foretatt 27.04.99, vårt brev av 29.04.99 med merknader til godkjenning, søknad om godkjenning av byggetrinn 4 mottatt 16.11.00, vårt brev av 30.01.01 med merknader til godkjenning av byggetrinn 4, Bergen Bygg Eiendom (BBE) sin tilbakemelding vedrørende klasseromsareal mottatt 09.02.01, vårt brev av 15.03.01 vedrørende klasseromsareal, BBE sin tilbakemelding vedrørende merknader til godkjenning mottatt 07.02.01, søknad mottatt 09.07.01, vårt brev av 31.07.01 vedrørende oppfølging av internkontrollen ved Aurdalslia skole, skolens tilbakemelding mottatt 03.09.01 med handlingsplaner for ulykkesforebygging og bedring av inneklimate, samt renholdsplan, analyseresultat for muggsoppundersøkelse av 06.11.01, vårt varsel om pålegg om retting av 15.11.01, vårt vedtak av 02.01.02 og tilleggsopplysninger vedrørende utførte tiltak mottatt 23.09.02.

Befaring ble foretatt 25.05.98, 09.01.01, 07.09.01. Tilstede var rektor, representanter for tverretattlig miljørettet helseverngruppe og fra Miljørettet helsevern Elin Borgen.

### **SØKNAD**

Aurdalslia skole er en barneskole oppført i en to etasjer betongsteinkonstruksjon i flere byggetrinn fra 1991 til 1996. Byggetrinn 4 i en etasje ble ferdigstilt 2001.

Skolebehovsplanen for 2001-2015 beskriver at skolen har en normalkapasitet på 21 klasser. Skolen har 21 klassebaser over 60 m<sup>2</sup>. 7 spesialrom, gymnastikkanlegg og 2 SFO baser på 240m<sup>2</sup> og 250 m<sup>2</sup>.

Virksomheten er tilkoblet offentlig vann og avløp.

Skolen er tilrettelagt for funksjonshemmede med heis, stellerom og toalett, samt klasserom i paviljong tilrettelagt for syns- og hørselshemmede.

### **INTERNKONTROLL**

Skolen må kunne dokumentere at det arbeides systematisk for å sikre at skolens drift planlegges, utføres og vedlikeholdes i samsvar med kravene i Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler, jf § 4 om internkontroll.

Det er rektors ansvar å påse at elevtallet i klasserommene er i samsvar med arealnормen på

minimum 2 –2,5 m<sup>2</sup> per elev.

Vi vektlegger særlig følgende forhold:

### **Ulykkesforebyggende arbeid**

Det er utarbeidet rutiner for kartlegging/overvåking av forholdene i skolens inne- og utearealer. Kartleggingen har resultert i en handlingsplan for oppfølging av eventuelle ulykkesforebyggende tiltak, jf § 14. Ulykkesforebyggende plan er mottatt 03.09.01.

### **Inneklima**

Skolen skal ha et tilfredsstillende inneklima der temperatur og ventilasjon er tilpasset årstidsvariasjonene, jf § 19. Røyking er ikke tillatt i virksomhetens lokaler, jf §18. Inneklimaplan er mottatt 03.09.01.

### **Rengjøring og vedlikehold**

Det er utarbeidet retningslinjer slik at gode renholdsrutiner kan ivaretas (renholdsplan), jf § 13. Miljørettet helsevern har mottatt renholdsplan 03.09.01.

### **Belysning**

Belysningen i skolen skal tilfredsstillende veiledning gitt av Selskap for lyskultur, jf § 20.

## **VURDERING**

Ut fra en helhetsvurdering av Aurdalslia skole for å gi elevene god helse, trivsel, sosiale og miljømessige forhold samt forebygge sykdom og skade og dekke ulike behov for aktivitet, settes kapasiteten til 21 klasser.

Dette er basert på et helsefaglig skjønn.

Saksfremstillingen og vedtaket er i samsvar med bydelsoverlegen i Ytrebygda bydel sin tilrådning og begrunnelse.

**Vedtak: Med delegert myndighet og med hjemmel i Forskrift om Miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. § 6 gis Aurdalslia skole helseverngodkjenning for 21 klasser. Antall elever i klasserommene må tilpasses arealnormen på minst 2-2,5 m<sup>2</sup> per elev.**

Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i henhold til Forvaltningsloven kap. 6 og Lov om helsetjenesten i kommunene § 4a-12. En eventuell klage bør være begrunnet og sendes via Næringsmiddeltilsyn og Miljørettet helsevern, Bontelabo 8, 5003 Bergen. Fristen til å klage er satt til 3 uker fra dette brevets mottaksdato.

Miljørettet helsevern

Ingvar Tveit  
byveterinær

Elin Borgen  
avd.veterinær

YTREBYGDA BYDELSADM., PB 93 KOKSTAD, 5862 BERGEN