



BERGEN KOMMUNE

HELSEVERNETATEN

Bontelabo 8A, 5003 Bergen

Telefon 55 56 52 00

Telefaks 55 56 52 13

helsevernetaten@bergen.kommune.no

www.bergen.kommune.no/helsevernetaten

ARKIV

MYRHOLTET BARNEHAGE
MYRHOLTET 133

5142 FYLLINGSDALEN

02095 / 10

NTB-03-2121

16.11.2010

711018

**VEDTAK OM HELSEVERNGODKJENNING AV MYRHOLTET BARNEHAGE
ETTER FORSKRIFT OM MILJØRETTET HELSEVERN I BARNEHAGER OG
SKOLER MV.**

Vi viser til søknad om godkjenning etter *Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv.* mottatt 07.10.09, befaring i barnehagen den 19.06.09, tilsynsrapport den 02.07.09, ferdigbefaring den 24.09.10, oppsummering etter befaring den 30.09.10, tilbakemelding fra Byrådsavdeling for barnehage og skole mottatt den 22.10.10 og varsel om vedtak om helseverngodkjenning den 03.11.10.

SØKNAD

Det søkes om Helseverngodkjenning for inntil 50 barn (enheter) i alderen 0-6 år. Barnehagen har i dag 44 barn fordelt på 3 avdelinger.

Barnehagen har 6 toaletter. Det finnes to stellebenker. Barnehagen har hvilerom, men ikke overbygget tak for barnevogner ute. Virksomheten er tilkoblet offentlig vann og avløp. Barnehagen disponerer 3-4 parkeringsplasser som kan brukes av foreldrene i hente- og bringesituasjon. Det ble på befaring opplyst at de ansatte parkerer på parkeringsplasser som eies av matbutikken.

Barnehagen er tilpasset funksjonshemmede ved ramper, wc for handikappede og to hev/senk stellebenker.

Det oppgis i søknaden at netto innvendig leke- og oppholdsareal er 212,8 m². Utearealet oppgis å være 1463 m².

INTERNKONTROLL

Barnehagen må kunne dokumentere at det arbeides systematisk for å sikre at barnehagens drift planlegges, utføres og vedlikeholdes i samsvar med kravene i Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler, jf § 4 om internkontroll.

Vi vektlegger særlig følgende forhold:

Ulykkesforebyggende arbeid

Barnehagen skal planlegges og drives slik at skader og ulykker forebygges. Det er derfor viktig at det utarbeides rutiner for kartlegging/overvåking av forholdene i barnehagens inne- og utearealer. Kartlegginger bør resultere i en handlingsplan for oppfølging av eventuelle ulykkesforebyggende tiltak, og som viser hvilke rutiner og utstyr barnehagen har for håndtering av ulykkes- og faresituasjoner. jf § 14. Helsevernetaten har mottatt ulykkesforebyggende plan den 24.09.10.

Inneklima

Barnehagen skal ha et tilfredsstillende inneklima, herunder luftkvalitet. Temperaturregulering og ventilasjon skal være tilpasset bruksområde og årstidsvariasjonene, jf § 19. Røyking er ikke tillatt i virksomhetens lokaler, jf §18. Inneklimaplan er mottatt 24.09.10.

Rengjøring og vedlikehold

Det må utarbeides retningslinjer som viser at det blir gjennomført forsvarlig renhold etter hygienisk tilfredsstillende metoder. Hovedrengjøring skal gjennomføres årlig og uteområdet som asfalt, betonggulv og lignende rengjøres /spyles etter behov. Som ledd i internkontrollen må det utarbeides renholdsplan som sier hvor det skal vaskes og hvor ofte. jf § 13. Renholdsplan er mottatt 24.09.10.

Belysning

Barnehagens lokaler og uteområde skal ha en belysning som er tilfredsstillende i forhold til bruken jf § 20.

VURDERING

Barnehagen er betydelig oppgradert det siste året. Nye vinduer og dører, balansert ventilasjonsanlegg, toalett med tilgang fra uteområdet, ny utebod for vogner og leker, nye grovgarderober, nye kjøkken på avdelingene, en ny stellebenk, noe nytt gulvbelegg, maling av en del overflater, samt ny personalgarderobe.

Barnehagen manglet den 22.10.10 fremdeles lås på elektrisk skap, skoldesperre på vask, retting av lekeutstyrets B-feil, skarpe kanter på utendørs ventil og ny lås på port. Byrådsavdeling for barnehage og skole opplyser i e-post den 22.10.10 at disse forholdene er under utbedring.

Det oppgis i søknaden at netto innvendig leke- og oppholdsareal er 212,8 m². Helsevernetaten har etter en vurdering av arealet i barnehagen satt innvendig netto leke- og oppholdsareal til å være 204,2 m². Det er trukket 8,6 m² for areal som opptas av faste installasjoner, som store skap etc. Arealet er vurdert ut fra et helsefaglig skjønn, og om arealene egner seg til barnas behov for fysisk utfoldelse.

Ut fra en helhetsvurdering av Myrholtet barnehage for å gi barna gode helse, trivsel, sosiale og miljømessige forhold samt forebygge sykdom og skade og dekke ulike behov for aktivitet og hvile, settes kapasiteten til 51 barn, dersom alle er over 3 år. Barn under 3 år krever et romsligere gulvareal, for å sikre deres motoriske ferdigheter, fysiske utfoldelse og helsemessige utvikling. Dersom barnehagen har barn under 3 år må disse tilgodeses med et areal som er ca 1/3 større enn for barn over 3 år. Dette er basert på et helsefaglig skjønn. Det kreves en stellebenk pr. 10 barn under 3 år.

Det er styrers ansvar å påse at aldersfordelingen i barnehagen er i tråd med arealnormene, og at stellekapasitet, hvilemulighet, toalettforhold og garderobefasiliteter er tilfredsstillende.


Saksfremstilling og vedtak er i samsvar med overlege Arve Bang sin tilrådning og begrunnelse, jfr. Kommunehelsetjenesteloven §3.5.

Vedtak:


Med delegert myndighet og med hjemmel i Kommunehelsetjenestelovens § 4a-8 (Retting) og i § 9a i Forskrift om miljørettet helsevern, gis Myrholtet barnehage helseverngodkjenning for inntil 51 barn, dersom alle er over 3 år. Dersom barnehagen har barn under 3 år må disse tilgodeses med et areal som er ca 1/3 større enn for barn over 3 år.

Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i henhold til Forvaltningsloven kap. 6 og Lov om helsetjenesten i kommunene § 4a-12. En eventuell klage bør være begrunnet og sendes via Helsevernetaten, Bontelabo 8 A, 5003 Bergen. Fristen til å klage er satt til 3 uker fra dette brevs mottaksdato.

Helsevernetaten



Sonja M. Skotheim
avdelingsleder


Viviann Sandvik
spesialkonsulent

Kopi:

Byrådsavdeling for barnehage og skole, Strategiavdelingen, Postboks 7700, 5200 Bergen
Byrådsavdeling for barnehage og skole, Fagavdelingen, Postboks 7700, 5200 Bergen