

BERGEN BYGG OG EIENDOM
KOMMUNALT FORETAK
ALLEHELGENS GATE 2

5016 BERGEN

4146/02

NTB-02-950150

31.10.2002{PRIVATE }

**VEDTAK OM HELSEVERNGODKJENNING AV ULVHØYEN BARNEHAGE
ETTER FORSKRIFT OM MILJØRETTET HELSEVERN I BARNEHAGER OG
SKOLER M.V.**

Vi viser til søknad av 16.10.00 og 08.05.02 om helseverngodkjenning av Ulvhøyen barnehage, våre brev av 20.10.00 og 22.07.02 og tilleggsopplysninger vedrørende utførte tiltak mottatt 21.10.02 .

Befaring ble foretatt 24.03.00 med inneklimagruppen, foreldrerepresentant, styrer, verneombud, renholder og Miljørettet helsevern. Ny befaring ble foretatt 17.07.02. Tilstede var fungerende styrer og Olav Solheim fra Miljørettet helsevern.

I søknad datert 16.10.00 søkes det om godkjenning for maks. 65 barn over 3 år. Barnehagen har pr. i dag 12 barn under 3 år og 51 barn over 3 år, av disse er 8 på redusert tid og noen barn har delte plasser. Sett ut fra et administrativt arealkrav skulle arealet i barnehagens vært større grunnet alderssammensetningen på nåværende barn. Kvaliteten på de innearealene som barna benytter er gode.

Arealet for barnehagen er vurdert ut fra et helsefaglig skjønn, og de oppgitte arealene egner seg til barnas behov for fysisk utfoldelse.

Ut fra en helhetsvurdering av Ulvhøyen barnehage for å gi barna gode helse, trivsel, sosiale og miljømessige forhold samt forebygge sykdom og skade og dekke ulike behov for aktivitet og hvile, settes kapasiteten til 65 barn over 3 år. På sikt bør barnetallet reduseres slik at arealkravet i barnehager oppfylles. Barn under 3 år krever et romsligere gulvareal, for å sikre deres motoriske ferdigheter, fysiske utfoldelse og helsemessige utvikling. Dersom barnehagen har barn under 3 år må disse tilgodeses med et areal som er ca 1/3 større enn for barn over 3 år.

Dette er basert på et helsefaglig skjønn.

Det er styrers ansvar å påse at aldersfordelingen i barnehagen er i tråd med arealnormene

Søknad

Barnehagen ligger like ved Flaktveit skole og innehar 4 avdelinger, 2 småbarnsavdelinger og 2 avdelinger for barn over 3 år. Lokalene er lyse og tiltalende. Der er balanserte ventilasjonsanlegget i barnehagen. Barnehagen benytter omkringliggende nærområder som Flaktveitparken og gymsalen på Flaktveit skole. Hver dag er ca. 10 barn på slike aktiviteter.

Barnehagen har et netto leke- og oppholdsareal på 255 m² og utearealet er på 1335 m². Det er opplyst at barnehagen tar daglig i bruk nærområdet og har faste turdager. I tillegg benyttes Flaktveitparken og gymsalen på Flaktveit skole

I barnehagen ble det ved siste befaring påpekt at gulvbelegget på kjøkken, avd. Furuhøen og avd. Småfurena stedvis var hullet. Barnehagen og SCC Normann har bekreftet at gulvene vil bli utbedret i løpet av høsten/vinteren.

Virksomheten er tilkoblet offentlig vann og avløp.

Det er innredet stellerom med skyllemuligheter.

Det er innredet hvilerom.

Barnehagen er tilrettelagt for funksjonshemmede.

INTERNKONTROLL

Barnehagen må kunne dokumentere at det arbeides systematisk for å sikre at barnehagens drift planlegges, utføres og vedlikeholdes i samsvar med kravene i Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler, jf § 4 om internkontroll.

Vi vektlegger særlig følgende forhold:

Ulykkesforebyggende arbeid

Det må utarbeides rutiner for kartlegging/overvåking av forholdene i barnehagens inne- og utearealer. Kartlegginger bør resultere i en handlingsplan for oppfølging av eventuelle ulykkesforebyggende tiltak, jf § 14. Ulykkesforebyggende plan er mottatt 16.10.00.

Inneklima

Barnehagen skal ha et tilfredsstillende inneklima der temperatur og ventilasjon er tilpasset årstidsvariasjonene, jf § 19. Røyking er ikke tillatt i virksomhetens lokaler, jf §18. Barnehagen har dokumentert med målinger at inneklimate er tilfredsstillende. Inneklimaplan er mottatt 21.10.02.

Barnehagen må i inneklimaplanen ta med bl.a. rutiner for vedlikehold av ventilasjonsanlegget.

Rengjøring og vedlikehold

Det må utarbeides retningslinjer slik at gode renholdsrutiner kan ivaretas (renholdsplan), jf § 13. Miljørettet helsevern har mottatt renholdsplan 21.10.02. Barnehagen må i renholdsplanen bl.a medta rutiner for hovedrengjøring og utvendig renhold.

Belysning

Belysningen i barnehagen skal tilfredsstillende veiledning gitt av Selskap for lyskultur, jf § 20.

Saksfremstillingen og vedtaket er i samsvar med bydelsoverlegen i Åsane bydel sin tilrådning og begrunnelse.

Vedtak: Med delegert myndighet og med hjemmel i Forskrift om Miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. § 6 gis Ulvhøyen barnehage helseverngodkjenning for inntil 65 barn over 3 år. Dersom barna er under 3 år må antall barn reduseres tilsvarende for å tilpasse de overnevnte helsemessige arealbehov.

Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i henhold til Forvaltningsloven kap. 6 og Lov om helsetjenesten i kommunene § 4a-12. En eventuell klage bør være begrunnet og sendes via Næringsmiddeltilsyn og Miljørettet helsevern, Bontelabo 8, 5003 Bergen. Fristen til å klage er satt til 3 uker fra dette brevets mottaksdato.

Miljørettet helsevern

Ingvar Tveit
Byveterinær

Olav Solheim
saksbehandler

Kopi til: ÅSANE BYDELSADMINISTRASJON, KOMMUNEHUSET, 5105 EIDSVÅG I ÅSANE
ULVHØYEN BARNEHAGE, FLAKTVEITSVINGANE 15, 5135 FLAKTVEIT