

KLOSTERET BARNEHAGE
KLOSTERET 2

5005 BERGEN

00834 / 09

NTB-03-2121
710133

24.04.2009

**VEDTAK I FORBINDELSE MED HELSEVERNIGODKJENNING AV KLOSTERET
BARNEHAGE ETTER FORSKRIFT OM MILJØRETTET HELSEVERN I
BARNEHAGER OG SKOLER M.V.**

Vi viser til søknad om helseverngodkjenning av Klosteret barnehage mottatt 24.08.07, vår e-post datert 06.09.07 vedrørende merknader etter befaring, referat fra kontrollbefaring 04.09.07 utarbeidd av Arbora Prosjekt AS mottatt 07.09.07, våre e-poster av 17.09.07 og 16.12.07 vedrørende gjenstående arbeid i Klosteret barnehage, andre telefonsamtaler og e-post i anledning saken samt til vårt varsel om vedtak om helseverngodkjenning av Klosteret barnehage datert 30.03.09.

Det er ikke kommet inn merknader til varsel om vedtak om helseverngodkjenning av Klosteret barnehage innen de fastsatte frister.

Det er utført flere befaring i sakens anledning. 05.02.07 ble det utført en befaring for å se på sikkerhet på uteområdet der Frank Abbedissen Fra Mur Stil as samt Randi M. Hetland fra Helsevernetaten var tilstede. 04.09.07 ble det utført en kontrollbefaring med følgende personer til stede: Frank Abbedissen Fra Mur Stil as, Einar Tønset, Frode Synnevåg, R. jensen, Knut S. Olsen og Nils Ivar Nilsen fra Bergen kommunale bygg, Siren Haukanes fra Klosteret barnehage, Mette Karlsen fra Byrådsavdeling for oppvekst, Andreas Knapstad fra Abora Prosjekt as, Trond Tynes fra Tevas, Maria Drivenes fra Fagavdeling for barnehage og skole samt Randi M. Hetland fra Helsevernetaten.

Det ble utført kontrollbefaringer 13.09.07 og 17.09.07 der Siren Haukanes fra barnehagen og Randi M. Hetland fra Helsevernetaten var tilstede.

Siste befaring ble utført 09.03.09 av Randi M. Hetland fra Helsevernetaten.

Søknad

Klosteret barnehage ligger i samme bygning som kulturhuset på Klosteret 2. Klosteret barnehage har et rom i barnehagen som de deler med bydelshuset, men barnehagen disponerer dette i barnehagens åpningstid.

Det søkes om godkjenning for maks. 20 barn over 3 år og 18 barn under 3 år.

Det oppgis i søknad et netto leke- og oppholdsareal på 183 m² og et inngjerdet uteareal på 700 m².

I samarbeid med Maria Drivenes fra Fagavdeling barnehage og skole settes netto leke- og oppholdsareal til 191,6 m².

Virksomheten er tilkoblet offentlig vann og avløp og tilrettelagt for funksjonshemmede.

Vi har følgende merknader:

§ 9 Utforming og innredning

Uteområde

Klosteret barnehage har omtrent 700 m² inngjerdet uteareal i tillegg til en omtrent 200 m² stor bydelshage i direkte tilknytning til barnehagens eget område. I tillegg finnes det et parkområde/lekeplass rett over veien ved inngang til barnehagen. Det er fotgjengerfelt over til dette uteområdet. Klosterhaugen ligger innefor 200 meter fra barnehagen og Nordnesparken ligger omtrent 300 meter fra barnehagen.

Barnehagens eget uteområde bør i størst mulig grad forbeholdes barn under tre år mens barn over 3 år i større grad må besøke nærliggende områder.

Garderober

Det er tilrettelagt med 38 garderobeplasser i fingarderoben. Dette vil sette begrensninger for hvor mange barn som kan tas inn i barnehagen.

§ 13 Rengjøring og vedlikehold

Sambruk

Det er viktig å ha gode rutiner i forhold til rengjøring og vedlikehold i forbindelse med at det drives sambruk i bygget. Dette må gjenspeiles i renholdsplan som sendes Helsevernetaten.

§ 14 Sikkerhet og helsemessig beredskap

Parkering

Klosteret barnehage har ikke parkeringsplasser på egen tomt. Det må sendes inn en plan med beskrivelse av hvordan barnehagen organiserer driften ved hente- og bringesituasjon og hva som gjøres for å unngå trafikkfarlige situasjoner ved henting/bringing av barn til barnehagen.

Sikring

Det må sikres tilfredsstillende mot nabotomt hvor rehabilitering foregår. Gjerde som var satt opp ved befaring er ikke tilfredsstillende sikret, heller ikke rømningstrapp nede på lekeområdet.

Videre må det sikres at barna ikke går bak/under inngangsrampe. Kumlokk ved inngangsrampe må sikres. På øvre del av rampen står store bosspann og slik det ved befaringen framstod, bør ikke barn ha adgang til dette området.

§ 17 Smittevern

Soveskur

Det er satt opp et skur til oppbevaring av vogner bl.a. til bruk når barn sover ute. Skuret er satt opp slik at utluft fra ventilasjonsanlegg blåses direkte mot oppstilte vogner. Slik det nå er utformet kan ikke sovende barn plasseres her pga fare for overføring av smittsomme sykdommer, men må eventuelt settes inn i andre del av skuret som er skjermet mot utluften.

INTERNKONTROLL

Barnehagen må kunne dokumentere at det arbeides systematisk for å sikre at barnehagens drift planlegges, utføres og vedlikeholdes i samsvar med kravene i Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler, jf § 4 om internkontroll.

Vi vektlegger særlig følgende forhold:

Ulykkesforebyggende arbeid

Barnehagen skal planlegges og drives slik at skader og ulykker forebygges. Det er derfor viktig at det utarbeides rutiner for kartlegging/overvåking av forholdene i barnehagens inne- og utearealer. Kartlegginger bør resultere i en handlingsplan for oppfølging av eventuelle ulykkesforebyggende tiltak, og som viser hvilke rutiner og utstyr barnehagen har for håndtering av ulykkes- og faresituasjoner. jf § 14.

Plan for ulykkesforebyggende arbeid må sendes Helsevernetaten.

Inneklima

Barnehagen skal ha et tilfredsstillende inneklima, herunder luftkvalitet. Temperaturregulering og ventilasjon skal være tilpasset bruksområde og årstidsvariasjonene, jf § 19. Røyking er ikke tillatt i virksomhetens lokaler, jf §18.

Inneklimaplan må sendes Helsevernetaten.

Rengjøring og vedlikehold

Det må utarbeides retningslinjer som viser at det blir gjennomført forsvarlig renhold etter hygienisk tilfredsstillende metoder. Hovedrengjøring skal gjennomføres årlig og uteområdet som asfalt, betonggulv og lignende rengjøres /spyles etter behov. Som ledd i internkontrollen

må det utarbeides renholdsplan som sier hvor det skal vaskes og hvor ofte. jf § 13.
Renholdsplan må sendes Helsevernetaten.

Belysning

Barnehagens lokaler og uteområde skal ha en belysning som er tilfredsstillende i forhold til bruken (se veiledning gitt av Selskap for lyskultur). jf § 20.

Innvendig netto leke- og oppholdsareal er i samarbeid med Maria Drivenes fra Fagavdeling satt til å være 191,6 m². Arealet for barnehagen er vurdert ut fra et helsefaglig skjønn, og de oppgitte arealene egner seg til barnas behov for fysisk utfoldelse.

Barnehagen har tilstrekkelig netto innvendig leke- og oppholdsareal til 48 barn over 3 år men en begrenset kapasitet blant annet med hensyn til stelle- og hvilemuligheter, garderobeløsning, uteområde samt parkeringsplasser.

Ut fra en helhetsvurdering av Klosteret barnehage, for å gi barna gode helse, trivsel, sosiale og miljømessige forhold samt forebygge sykdom og skade og dekke ulike behov for aktivitet og hvile, settes kapasiteten til 48 barn dersom alle er over 3 år. Ved inntak av barn under 3 år skal det være om lag en stelleplass pr 10 barn og tilfredsstillende mulighet for aktivitet og hvile. Det skal være mulig å nå vasken fra barnet på stelleplassen. Barnehagen er tilrettelagt med 38 garderobeplasser, noe som begrenser antall barn i barnehagen.

Barn under 3 år krever et romsligere gulvareal, for å sikre deres motoriske ferdigheter, fysiske utfoldelse og helsemessige utvikling.

Dersom barnehagen har barn under 3 år må disse tilgodeses med et areal som er ca 1/3 større enn for barn over 3 år. Dette er basert på et helsefaglig skjønn.

Saksfremstillingen og vedtak er i samsvar overlege Arve Bang sin tilrådning og begrunnelse.

Vedtak:

Med delegert myndighet og med hjemmel i Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. § 6 gis Klosteret barnehage helseverngodkjenning for inntil 48 barn, dersom alle er over 3 år, men maksimalt 38 barn totalt, som omsøkt på vilkår av at:

- 1. Renholdsplan, inneklimaplan og plan for ulykkesforebygging sendes Helsevernetaten innen 30.04.09.**
- 2. Beskrivelse av hente og bringesituasjonen, eks andel barn levert med bil/til fots og sendes Helsevernetaten innen 30.04.09.**
- 3. Uteområdet må sikres tilfredsstillende i forhold til arbeid på nabotomt, rampe**

ved inngang og branntrapp og skriftlig tilbakemelding må gis til Helsevernetaten innen 30.04.09.

4. Barnevogner med barn kan ikke plasseres ved utluft fra ventilasjonsanlegg.
5. Det må utarbeides en plan for bruk av nærområdet ved uteopphold. Planen sendes Helsevernetaten innen 30.04.09.

Dersom vilkår for godkjenning ikke blir gjennomført innen fastsatte frister vil Helseverngodkjenningen bortfalle.

Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i henhold til Forvaltningsloven kapt. 6 og Lov om helsetjenesten i kommunene § 4a-12. En eventuell klage bør være begrunnet og sendes via Helsevernetaten, Bontelabo 8 A, 5003 Bergen. Fristen til å klage er satt til 3 uker fra dette brevets mottaksdato.

Helsevernetaten

Ingvar Tveit
leder

Randi M. Hetland
overingeniør

Kopi til:

BYRÅDSAVDELING FOR, BARNEHAGE OG SKOLE, POSTBOKS 7700, 5020 BERGEN
ETAT FOR BYGGESAK OG PRIV.PLAN, BYUTVIKLING, POSTBOKS 7700 BERGEN RÅDHUS, 5020 BERGEN
FAGAVDELING BARNEHAGE OG SKOLE, POSTBOKS 7700, 5020 BERGEN