

LYNGFARET BARNEHAGE
POSTBOKS 74 LODDEFJORD

5881 BERGEN

2148/03

NTB-03-2121
711256

04.06.2003{PRIVATE }

**VEDTAK OM HELSEVERN GODKJENNING AV LYNGFARET BARNEHAGE
ETTER FORSKRIFT OM MILJØRETTET HELSEVERN I BARNEHAGER OG
SKOLER M.V.**

Vi viser til søknad om helseverngodkjenning av Lyngfaret barnehage mottatt 09.10.00, vårt merknadsbrev av 05.01.01, internkontrollplaner fra barnehagen mottatt 08.10.01 og tilleggsopplysninger vedrørende utførte tiltak og resultat av inneklimatemålinger mottatt 13.05.02 fra Bergen Bygg og Eiendom KF.

Ferdigbefaring ble foretatt 09.12.02 og 08.05.03. Tilstede var styrer Aud Fløtre og Per Gunnar Pedersen fra Miljørettet helsevern.

Søknad

Bygget er fra 1975, med ombygging i 1993. Det er i dag 38 barn over 3 år og 18 barn under. Miljørettet helsevern har vurdert netto, leke- og oppholdsareal til 247,7m². Uteområdet er 2872m².

Det søkes om godkjenning for maks 62 barn, ikke 56 som det står oppført i søknad/registreringsskjema.

Arealet for barnehagen er vurdert ut fra et helsefaglig skjønn, og de oppgitte arealene egner seg til barnas behov for fysisk utfoldelse.

Ut fra en helhetsvurdering av Lyngfaret barnehage for å gi barna gode helse, trivsel, sosiale og miljømessige forhold samt forebygge sykdom og skade og dekke ulike behov for aktivitet og hvile, settes kapasiteten til 62 barn over 3 år.

Barn under 3 år krever et romsligere gulvareal, for å sikre deres motoriske ferdigheter, fysiske utfoldelse og helsemessige utvikling.

Dersom barnehagen har barn under 3 år må disse tilgodeses med et areal som er ca 1/3 større enn for barn over 3 år. Dette er basert på et helsefaglig skjønn.

Det er styrers ansvar å påse at aldersfordelingen i barnehagen er i tråd med arealnormene.

Virksomheten er tilkoblet offentlig vann og avløp.

Det er innredet stellerom med skyllemuligheter.

Det er innredet hvilerom.

Barnehagen er tilrettelagt for funksjonshemmede.

INTERNKONTROLL

Barnehagen må kunne dokumentere at det arbeides systematisk for å sikre at barnehagens drift planlegges, utføres og vedlikeholdes i samsvar med kravene i Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler, jf § 4 om internkontroll.

Vi vektlegger særlig følgende forhold:

Ulykkesforebyggende arbeid

Det må utarbeides rutiner for kartlegging/overvåking av forholdene i barnehagens inne- og utearealer. Kartlegginger bør resultere i en handlingsplan for oppfølging av eventuelle ulykkesforebyggende tiltak, jf § 14. Miljørettet helsevern har mottatt ulykkesforebyggende plan 08.10.01

Inneklima

Barnehagen skal ha et tilfredsstillende inneklima der temperatur og ventilasjon er tilpasset årstidsvariasjonene, jf § 19. Røyking er ikke tillatt i virksomhetens lokaler, jf §18. Inneklimaplan er mottatt 08.10.01.

Resultatet av inneklimamålingene, mottatt 05.12.02. viser at CO₂ nivået har enkelte topper over helsekravet på 1000 ppm. Ved forbedring av lufterutiner og innarbeidelse av disse i barnehagens inneklimaplan vurderer vi luftkvaliteten som tilfredsstillende. Radonkonsentrasjonen er under tiltaksgrensen på 200 Bq/ m³.

Rengjøring og vedlikehold

Det må utarbeides retningslinjer slik at gode renholdsrutiner kan ivaretas (renholdsplan), jf § 13. Renholdsplan er mottatt 06.01.00

Belysning

Belysningen i barnehagen skal tilfredsstillende veiledning gitt av Selskap for lyskultur, jf § 20.

Saksfremstillingen og varsel om vedtak er i samsvar med bydelsoverlegen i Laksevåg bydel sin tilrådning og begrunnelse.

Vedtak:

Med delegert myndighet og med hjemmel i Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. § 6 gis Lyngfaret barnehage

helseverngodkjenning for inntil 62 barn over 3 år. Dersom barna er under 3 år må antallet barn reduseres tilsvarende for å tilpasse de ovennevnte helsemessige arealbehov.

Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i henhold til Forvaltningsloven kap. 6 og Lov om helsetjenesten i kommunene § 4a-12. En eventuell klage bør være begrunnet og sendes via Næringsmiddeltilsyn og Miljørettet helsevern, Bontelabo 8, 5003 Bergen. Fristen til å klage er satt til 3 uker fra dette brevets mottaksdato.

Miljørettet helsevern

Ingvar Tveit
Byveterinær

Per Gunnar Pedersen
avdelingsingeniør

Kopi til:
LAKSEVÅG BYDELSADMINISTRASJON, POSTBOKS 225 LAKSEVÅG, 5847
BERGEN
BERGEN BYGG OG EIENDOM
KOMMUNALT FORETAK, ALLEHELGENS GATE 2, 5016 BERGEN