



STEINERSKOLEN PÅ SKJOLD VIDERE  
GÅENDE HELSEPEDAGOGISK AVD.  
HARALD SKJOLDVEI 32

5236 RÅDAL

ARKIV

00579 / 12

NTB-03-1642

27.03.2012

700828

**VEDTAK - ENDRET HELSEVERNGODKJENNING AV STEINERSKOLEN PÅ SKJOLD VIDEREGÅENDE HELSEPEDAGOGISK AVDELING I HARALD SKJOLDVEI 50 ETTER FORSKRIFT OM MILJØRETTET HELSEVERN I BARNEHAGER OG SKOLER MV.**

Vi viser til søknad om helseverngodkjenning den 31.01.08 for Steinerskolen på Skjold videregående trinn, våre merknader av 22.04.08, Deres tilbakemelding datert 16.05.08, vårt brev av 17.07.08 vedrørende oppfølging av tiltak, vårt varsel om vedtak om endret helseverngodkjenning av 19.03.12 samt all tidligere korrespondanse i saken.

Ny befaring ble gjennomført 25.01.12. Tilstede var Willy Winther og Arne Johan Garnes fra Steinerskolen samt Randi Hetland og Elisabeth Samset fra Etat for helsetjenester, Miljørettet helsevern.

**Søknad**

Steinerskolen på Skjold er et alternativt videregående skoletilbud for ungdom med behov for et tilrettelagt tilbud i klasser med redusert elevtall.

Skolen består av tre bygninger på ett plan. Den største bygningen har mekanisk verksted, snekkeri, kunstverksted, festsal, kantine og garderober og toalett for elevene. I tilknytning til den store bygningen ligger et mindre bygg med studio, øvingsrom, filmrom, garderobe og toalett. Adskilt fra disse to bygningene ligger en bygning med støperom, garderobe og lager.

Det søkes om godkjenning for maksimalt 50 elever etter *Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.* Virksomheten er tilkoblet offentlig vann og avløp.

Skolen er tilrettelagt for bevegelseshemmede. Det er ingen klasserom tilrettelagt for syns- og hørselshemmede. Funksjonshemmedes behov skal ivaretas og skolen må tilpasses når disse elevene får plass.

## **INTERNKONTROLL**

Skolen må kunne dokumentere at det arbeides systematisk for å sikre at skolens drift planlegges, utføres og vedlikeholdes i samsvar med kravene i Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler, jf § 4 om internkontroll.

Det er daglig leder ved skolen sitt ansvar å påse at elevtallet i skolens rom er i samsvar med arealnormen på minimum 2 –2,5 m<sup>2</sup> per elev.

## **INTERNKONTROLL**

Skolen må kunne dokumentere at det arbeides systematisk for å sikre at skolens drift planlegges, utføres og vedlikeholdes i samsvar med kravene i Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler, jf § 4 om internkontroll.

Vi vektlegger særlig følgende forhold:

### **Ulykkesforebyggende arbeid**

Skolen skal planlegges og drives slik at skader og ulykker forebygges. Det er derfor viktig at det utarbeides rutiner for kartlegging/overvåking av forholdene ved skolen. Kartlegginger bør resultere i en handlingsplan for oppfølging av eventuelle ulykkesforebyggende tiltak, og som viser hvilke rutiner og utstyr skolen har for håndtering av ulykkes- og faresituasjoner. jf § 14.

Etat for helsetjenester har mottatt ulykkesforebyggende plan 19.05.08.

### **Inneklima**

Skolen skal ha et tilfredsstillende inneklima, herunder luftkvalitet og radonnivå (< 100 Bq/m<sup>3</sup>). Radon må måles og dersom nivået er over 100 Bq/m<sup>3</sup> må det gjøres tiltak. Dokumentasjon på at eventuelle tiltak er utført skal sendes Helsevernetaten innen 3 måneder etter at resultatet av målingene er mottatt.

Temperaturregulering og ventilasjon skal være tilpasset bruksområde og årstidsvariasjonene, jf § 19. Røyking er ikke tillatt i virksomhetens lokaler, jf § 18.

Etat for helsetjenester har mottatt inneklimaplan 19.05.08.

### **Rengjøring og vedlikehold**

Det må utarbeides retningslinjer som viser at det blir gjennomført forsvarlig renhold etter hygienisk tilfredsstillende metoder. Hovedrengjøring skal gjennomføres årlig, og uteområdet som asfalt, betonggulv og lignende rengjøres /spyles etter behov. Som ledd i internkontrollen skal skolen ha en renholdsplan som beskriver daglig, periodisk og årlig renhold. jf § 13.

Etat for helsetjenester har mottatt renholdsplan 19.05.08.


**Vedtak:**

**Med delegert myndighet og med hjemmel i *Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.* § 6 gis Steinerskolen på Skjold videregående trinn endret helseverngodkjenning for 50 elever. Elevgrupperingen / klassestørrelsen må tilpasses slik at elevene får et tilfredsstillende inneklima og arealnormen på minimum 2- 2,5 m<sup>2</sup> må etterleves.**

**Dokumentasjon på at radonnivået er i samsvar med regelverket må sendes Etat for helsetjenester innen 31.12.12.**

Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i henhold til Forvaltningsloven kap. 6 og Lov om folkehelsearbeid § 19. En eventuell klage bør være begrunnet og sendes via Etat for helsetjenester, Bontelabo 8, 5003 Bergen. Fristen til å klage er satt til 3 uker fra dette brevets mottaksdato.

Etat for helsetjenester



Sonja M. Skotheim  
Avdelingsleder, Miljørettet helsevern



Elisabeth Samset  
Overingeniør

**Kopi til:**

FYLKESMANNEN I HORDALAND, UTDANNINGSAVDELINGA, POSTBOKS 7310, 5020 BERGEN  
ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER, POSTBOKS 7700, 5020 BERGEN