



ARKIV

HORDALAND FYLKESKOMMUNE  
EIGEDOMSSEKSJONEN  
POSTBOKS 7900

5020 BERGEN

00802 / 11

NTB-03-1642  
940115

23.04.2011

**VEDTAK - HELSEVERNIGODKJENNING AV NORDAHL GRIEG  
VIDEREGÅENDE SKOLE ETTER FORSKRIFT OM MILJØRETTET HELSEVERN I  
BARNEHAGER OG SKOLER M.V.**

Vi viser til søknad om helseverngodkjenning av Nordahl Grieg videregående skole, vårt brev av 03.06.10, tilleggsopplysninger vedrørende utførte tiltak mottatt 17.08.10 og 28.03.11 og varsel om vedtak om helseverngodkjenning den 14.04.11.

Befaring ble foretatt 26.05.10. Tilstede var var rektor ved Nordahl Grieg videregående skole Lin Holvik, Helge Haavardtun og Roar Orvedal fra Hordaland fylkeskommune, arkitekt Bjørn Feltnes fra Link Arkitekter, driftsleder Frantz Meidell, områdeleder Lyder Leithaug samt overlege Arve Bang, avdelingsleder Sonja Skotheim og overingeniør Elisabeth Samset fra Helsevernetaten. I tillegg var 5 turnusleger tilstede.

**SØKNAD**

Virksomheten er tilrettelagt for 900 elever fordelt på linjer for studiespesialisering, service og samferdsel, helse- og sosialfag, medier og kommunikasjon og tilrettelagt opplæring. I tillegg er skolen en knutepunktskole for døve og hørselshemmede i Hordaland. Denne høsten har 350 elever startet på skolen.

Netto undervisningsareal oppgis til 12 624 m<sup>2</sup> og uteareal til 15 000 m<sup>2</sup>.

I første etasje er det vestibyle, kantine, idrettshall, auditorier, administrasjon, elevtjenester, avdelinger for tilrettelagt opplæring og helse- og sosialfag og tekniske rom. Andre etasje rommer bibliotek, hovedtilkomst til auditorier, garderober for ansatte, driftskontor, forskingsverksteder, og avdelinger for service og samferdsel, og medier og kommunikasjon. I tredje etasje er det realfagslaboratorier, idèverksted og avdelinger for tre klassetrinn for studiespesialisering. Deler av de tekniske rommene ligger som sokkel under den sørlige delen av hovedbygget. Uteområdene rommer skoletorg, parkering, leselund og idrettsanlegg med ballplass, løpebane og sandvolleyballbane.

Skolen har universell utforming og har felles trafikkmonster for rullestolbrukere og gående. Det er FM sender i mange av rommene og teleslynge i fellesarealene.

Bygget har ett sentralt renholdsrom og flere bøttekott, noe som gir korte gangavstander for renholderne. Antall materialer er holdt nede for å gi et enkelt renhold og vedlikehold. Fasadene er tilnærmet vedlikeholdsfrie og glassrutene er selvrensende.

Skolen har vannbåren oppvarming basert på fjernvarme. I fellesarealene er det gulvvarme, mens det er radiatorer i resten av bygget. Solavskjerming med 300 utvendige motorstyrte persienner reduserer behovet for kjøling.

Virksomheten er tilkoblet offentlig vann og avløp.

Helsevernetaten er svært positiv til at skolen ønsker å ha fokus på sunt kosthold i forbindelse med kantinedriften. Å fremme et sunt kosthold er en viktig faktor for ungdoms helse og trivsel og for det sosiale og pedagogiske miljø.

Likeledes er vi positive til at skolen har fokus på fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet er grunnleggende for fysisk og psykisk velvære og er et viktig satsingsområde i tiden fremover for å fremme helse og trivsel blant barn og unge.

Det vises til § 9: Utforming og innredning. Veiledende normer for netto oppholdsareal per elev er minimum 2- 2,5 m<sup>2</sup>. I tillegg kommer areal for lærer på 6 m<sup>2</sup>.

Det er rektors ansvar å påse at elevantallet i gruppene/ klassene er i tråd med arealnormene.

## **INTERNKONTROLL**

Skolen må kunne dokumentere at det arbeides systematisk for å sikre at skolens drift planlegges, utføres og vedlikeholdes i samsvar med kravene i Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler, jf § 4 om internkontroll.

Vi vektlegger særlig følgende forhold:

### **Ulykkesforebyggende arbeid**

Skolen skal planlegges og drives slik at skader og ulykker forebygges. Det er derfor viktig at det er utarbeidet rutiner for kartlegging/overvåking av forholdene i skolens inne- og utearealer. Kartleggingen skal ha resultert i en handlingsplan for oppfølging av eventuelle ulykkesforebyggende tiltak, og skal vise hvilke rutiner og utstyr barnehagen har for håndtering av ulykkes- og faresituasjoner. jf § 14.

Helsevernetaten har mottatt ulykkesforebyggende plan den 11.08.08 og 28.03.11.

### **Inneklima**

Skolen skal ha et tilfredsstillende inneklima, herunder luftkvalitet og radonnivå (< 100 Bq/m<sup>3</sup>). Skolen gjennomfører nå radonmålinger på skolen og resultatet vil bli oversendt Helsevernetaten når det foreligger. Dersom radonnivået er over 100 Bq/m<sup>3</sup> må det gjøres tiltak.

Temperaturregulering og ventilasjon skal være tilpasset bruksområde og årstidsvariasjonene, jf § 19. Røyking er ikke tillatt i virksomhetens lokaler, jf § 18.

Skolen skal ha en inneklimaplan som viser hvordan skolen arbeider systematisk for et godt inneklima. Den relative fuktighet i rommene må ligge på et slikt nivå at fare for muggdannelser ikke forekommer. Helsevernetaten anbefaler ikke at vått tøy blir tatt med inn i klasserommene. Inneklimaplan er mottatt 28.03.11.

### **Rengjøring og vedlikehold**

Det må utarbeides retningslinjer som viser at det blir gjennomført forsvarlig renhold etter hygienisk tilfredsstillende metoder. Hovedrengjøring skal gjennomføres årlig, og uteområdet som asfalt, betonggulv og lignende rengjøres /spyles etter behov. Som ledd i internkontrollen skal barnehagen ha en renholdsplan som beskriver daglig, periodisk og årlig renhold. jf § 13. Renholdsplan er mottatt 28.03.11.


Saksfremstillingen og vedtak er i samsvar med overlegen Arve Bang sin tilråkning og begrunnelse.

Vedtak:


**Med delegert myndighet og med hjemmel i *Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. § 6* gis Nordahl Grieg videregående skole helseverngodkjenning. Elevgrupperingen / klassestørrelsen må tilpasses slik at elevene får et tilfredsstillende inneklima og arealnormen på minimum 2- 2,5 m<sup>2</sup> må etterleves.**

Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i henhold til Forvaltningsloven kap. 6 og Lov om helsetjenesten i kommunene § 4a-12. En eventuell klage bør være begrunnet og sendes via Helsevernetaten, Bontelabo 8 A, 5003 Bergen. Fristen til å klage er satt til 3 uker fra dette brevets mottaksdato.

Helsevernetaten



Ingvar Tveit  
leder



Elisabeth Samset  
overingeniør

Likelydende brev er sendt til Nordahl Grieg videregående skole