



MULTICONSULT NORGE AS AVD BERGEN  
Nesttunbrekka 99  
5221 NESTTUN

Vår referanse: 2018/30390-3  
Saksbehandler: Trine Sunde  
Dato: 4. juli 2018  
Ref: Espen Krokeide

## **VA-etatens uttalelse til VA-rammeplan for Hjortevegen. Plan-ID 65700000.**

Vi viser til VA-rammeplan for Hjortevegen, mottatt den 14.06.2018.

Området består i dag av to eneboliger med hver sin garasje, som skal rives. Boligene skal erstattes med et bygg med tolv leiligheter og parkeringskjeller.

### **Oppsummering av hovedprinsippene i planen:**

Beskrivelse av tekniske løsninger fremgår av notat og plankart av 14.06.2018.

### **Vannforsyning:**

Området er planlagt tilknyttet offentlig vann (Ø 145 mm, polyetylen/rehabiliteret/strømpet) i Hjortevegen. Når eksisterende ledning utgår og frakobles dagens fellesledning, skal det plugges på fellesledning.

Det avklares i detaljprosjektering om bygget skal sprinkles.

### **Håndtering av spillvann:**

Området skal opprettholde dagens tilknytning til offentlig spillvann (Ø 225 mm, strømpet) i Hjorteveien, via privat fellesledning (gravitasjon). Det er planlagt ny stikkledning for spillvann, samt å revidere/ utarbeide tinglyst avtale om eksisterende fellesledning spillvann.

Det avklares i detaljprosjektering om det blir konflikt med kommunal spillvannskum i Hjorteveien når avkjørsel til Hjorteveien 10 – 26 skal utbedres. Kommunalt anlegg kan søkes omlagt. Utbygget må bekoste en eventuell omlegging.

### **Overvannshåndtering:**

Overvann skal håndteres ved infiltrasjon i grunnen. Behov for fordrøyning er tenkt håndtert ved å etablere minimum tre stk infiltrasjonssandfang, samt infiltrasjonsgrøfter. Flomveier er vist på vedlagt VA-rammeplankart.

### **Kommunal overtakelse:**

Det er ikke aktuelt med kommunal overtakelse av ledningsanlegg.

Med hilsen  
Vann- og avløpsetaten

Karoline Presthus - saksbehandler  
Trine Sunde - saksbehandler

*Dokumentet er godkjent elektronisk.*